


北別館1階

凡例

- コンセント(2口)
- LAN線
- 電話線



- 執務エリア内には、
- ①郵便スペース
  - ②執務スペース
  - ③作業（封詰め等）スペース
  - ④休憩スペース
  - ⑤廃棄トナー一時保管スペース
- を確保すること。

コンセントブレーカー容量  
100V-20A

北別館1階中会議室  
行政事務センター執務エリア