

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-1						
	文字標識等						
	文字標識等	空調 5,000㎡	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-2						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		33.77	t			
	設備機械工			人			
	電工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-3						
	たわみ継手						
	たわみ継手	ダクト外用、空気調和機用	31.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-4						
	消音エルボ						
	チャンバー(低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	3.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	2.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	7.00	m ²			
	消音内貼り	標仕保温材 消音エルボ ガラスクロス 保温厚25	12.00	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-5						
	チャンバー類						
	チャンバー(低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	3.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	45.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	17.00	m ²			
	あと施工アンカー	金属拡張アンカー M-10 上向き	72.00	本			
	消音内貼り	グラスウール サブライチャンバー 銅きつ甲金網 保温厚25	48.00	m ²			
	外貼り	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	17.00	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-7						
	保温類						
	長方形ﾀﾞ外保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	51.00	㎡			
	長方形ﾀﾞ外保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	1.00	㎡			
	長方形ﾀﾞ外保温	標仕保温材 書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	20.00	㎡			
	長方形ﾀﾞ外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾞ外ｼｬﾌﾞ内 アルミグラスクロス 保温厚25	35.00	㎡			
	長方形ﾀﾞ外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾞ外ｼｬﾌﾞ内 アルミグラスクロス 保温厚25	2.00	㎡			
	スパイラルﾀﾞ外保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	3.00	㎡			
	スパイラルﾀﾞ外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾞ外ｼｬﾌﾞ内 アルミグラスクロス 保温厚25	155.00	㎡			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-8						
	冷媒管						
	冷媒管(液管)	被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm	84.00	m			
	冷媒管(液管)	被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm	59.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm	84.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm	31.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm	28.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-10						
	合成樹脂製支持受						
	冷温水 合成樹脂製支持受け	20A	526.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	25A	39.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	32A	202.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	40A	200.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	50A	311.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	65A	35.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	80A	83.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	100A	26.00	個			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-11						
	保温						
	(冷温水)						
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	455.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	27.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	151.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	129.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	292.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 65A	9.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 80A	75.00	m			
	冷温水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 20A	65.00	m			
	冷温水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	10.00	m			
	冷温水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A	44.00	m			
	冷温水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A	71.00	m			
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 20A	5.00	m			
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	1.00	m			
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 32A	13.00	m			
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 50A	37.00	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 65A	28.00	m			
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 80A	16.00	m			
	冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 100A	8.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	2.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	1.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	23.00	m			
	冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	43.00	m			
	膨張管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	2.00	m			
	ハタ弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 65A	2.00	個			
	ハタ弁 保温	GW 屋外露出 SUS鋼板 65A	6.00	個			
	ハタ弁 保温	GW 屋外露出 SUS鋼板 100A	2.00	個			
	二方弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 65A	1.00	個			
	Yスト 保温	GW 屋内露出 SUS鋼板 65A	3.00	個			
	二方弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 80A	1.00	個			
	二方弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 100A	1.00	個			
	電磁弁 保温	GW 屋外露出 SUS鋼板 100A	1.00	個			
	(冷媒管)						
	冷媒管 保温 (9.5+22.2)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	1.00	m			
	(加湿給水)						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-12						
	架台類						
	配管架台		1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-13						
	型鋼振れ止め支持						
	型鋼振れ止め支持	空気調和設備 配管設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-14						
	防火区画貫通処理						
	(冷温水)						
	区画貫通	壁 20A	2.00	か所			
	区画貫通	床 65A	2.00	か所			
	区画貫通	壁 80A	2.00	か所			
	区画貫通	床 100A	2.00	か所			
	(冷媒管)						
	区画貫通	壁 (6.4+12.7)	2.00	か所			
	区画貫通	床 (9.5+22.2)	1.00	か所			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-15						
	スリーブ						
	スリーブ	空気調和設備 配管設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-16						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	空気調和設備 配管設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-17						
	総合調整費						
1	主機械室内機器調整	空 調 5,000m2以下	1.00	式			
2	各階機械室内機器 調整		2.00	台			
3	室内機器 調整		13.00	台			
4	配管系統 調整		1,546.00	m			
5	長方形ダクト調整		162.00	m ²			
6	スパイラルダクト調整		240.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-18						
	搬入・据付費						
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-19						
	たわみ継手						
	たわみ継手	ダクト外用、空気調和機用	13.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-20						
	チャンバー類						
	SUS製チャンバー(低圧用)	0.8mm(751～1500mm)	2.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	3.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	5.00	m ²			
	チャンバー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	3.00	m ²			
	あと施工アンカー	金属拡張アンカー M-10 上向き	24.00	本			
	消音内貼り	グラスウール サブライチャンバー 銅きつ甲金網 保温厚25	48.00	m ²			
	外貼り	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	13.00	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-21						
	ボックス類						
	ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	15.00	m ²			
	ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	13.00	m ²			
	あと施工アンカー	金属拡張アンカー M-10 上向き	75.00	本			
	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	9.00	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-24						
	保温						
	(給水)						
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	196.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	52.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	5.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	12.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	2.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 20A	71.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	10.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A	2.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A	7.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 50A	45.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 20A	13.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	16.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	2.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6.00	m			
	(雑用水)						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	井水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	31.00	m			
	井水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	5.00	m			
	井水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	4.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	63.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	41.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	26.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	6.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	49.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	4.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A	5.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A	15.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 50A	20.00	m			
	雑用水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 32A	2.00	m			
	雑用水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 40A	3.00	m			
	雑用水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 50A	4.00	m			
	計						

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-26						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		0.21	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-27						
	型鋼振れ止め支持						
	型鋼振れ止め支持	給水設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-31						
	搬入・据付費						
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-34						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	排水設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-35						
	保温						
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	109.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	20.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	5.00	m			
	給湯管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 20A	7.00	m			
	給湯管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	6.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	6.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-36						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		0.64	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-38						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	給湯設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-39						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		0.77	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-42						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	消火設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-43						
	文字標識等						
	文字標識等	空調 2,000m ²	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-44						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		2.74	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-45						
	たわみ継手						
	たわみ継手	ダクト外用、空気調和機用	22.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-48						
	冷媒管						
	冷媒管(液管)	被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm	3.00	m			
	冷媒管(液管)	被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm	85.00	m			
	冷媒管(液管)	被覆銅管 12.7φ 保温厚10mm	64.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm	3.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 15.9φ 保温厚20mm	35.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm	36.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm	14.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 25.4φ 保温厚20mm	64.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-49						
	保温						
	(冷媒管)						
	冷媒管 保温 (12.7+25.4)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	7.00	m			
	冷媒管 保温 (9.5+22.2)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	6.00	m			
	冷媒管 保温 (12.7+25.4)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	12.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-54						
	総合調整費						
	スパイラルタ ^ク 外調整		346.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-55						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		1.31	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-56						
	たわみ継手						
	たわみ継手	ダクト外用、空気調和機用	9.00	m			
	計						
	改め計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-59						
	保温類						
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺいダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	7.00	m ²			
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 保温厚50	4.00	m ²			
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 保温厚50	5.00	m ²			
	スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺいダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	38.00	m ²			
	スパイラルダクト外保温(32K)	標仕保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 保温厚50	28.00	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-62						
	文字標識等						
	文字標識等	衛生 2,000m ²	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-63						
	型鋼振れ止め支持						
	型鋼振れ止め支持	給水設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-65						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	給水設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-67						
	スリーブ						
	スリーブ	排水設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-68						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	排水設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-69						
	保温						
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	2.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-70						
	搬入・据付費						
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-73						
	搬入・据付費						
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-75						
	デッキプレート開口切断						
	デッキプレート開口切断	消火設備	1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-76						
	保温						
	(給水)						
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	5.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	2.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 40A	3.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 50A	4.00	m			
	(雑用水)						
	雑用水管 保温	GW 化粧カバー仕上げ 25A	24.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-77						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		4.63	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-78						
	土工事						
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	80.00	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	55.00	m3			
	建設発生土処理	場内敷均し	25.00	m3			
	山砂		25.00	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-80						
	土工事						
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	19.00	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	11.00	m3			
	建設発生土処理	場内敷均し	8.00	m3			
	山砂		8.00	m3			
	土工機械運転	バックホウ0.13m3		日			
	計						